



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н06145

Срок действия с 25.06.2012 по 24.06.2015

№ 0981019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
"ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс
(495) 995-10-26, E-mail info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, торговой марки «Nexans», с алюминиевыми жилами, число жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), сечением жил от 2,5 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полиэтилена, на номинальное переменное напряжение 1 кВ, марок: АПвБШп, АПвБШпнг, АПвБШпн2г, АПвБШпнгж, АПвБШпн2гж, АПвШпЭ, АПвШпЭг, АПвШпЭ2г, АПвШпЭгж, АПвШпЭ2гж, АПвБШп, АПвБШпнг, АПвБШпн2г, АПвБШпнгж, АПвБШпн2гж, АПвБШпЭ, АПвБШпЭг, АПвБШпЭ2г, АПвБШпЭгж, АПвБШпЭ2гж, АПвКШп, АПвКШпнг, АПвКШпн2г, АПвКШпнгж, АПвКШпн2гж, АПвКШпЭ, АПвКШпЭг, АПвКШпЭ2г, АПвКШпЭгж, АПвКШпЭ2гж. ТУ 3530-013-58727764-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

35 3700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53769-2010 Пп.4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 м токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.11, 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пп. 1-5), 5.2.5.2 табл. 12 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3

код ТН ВЭД России:

8544 49 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Нексанс Рус». ИНН: 7710434750.
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 А.
Телефон (495) 775-82-40, факс (495) 775-82-41.
на производстве: 152616, г. Углич, Ярославская обл., Камышевское ш., д. 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Нексанс Рус».
ИНН: 7710434750.

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 А.
Телефон (495) 775-82-40, факс (495) 775-82-41.

НА ОСНОВАНИИ

Сертификат системы качества № РОСС RU.ИК74.К00021 от 19.02.2010г. Автономная некоммерческая организация научно-испытательный центр-"ЦЕНТРЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" (№ РОСС RU.0001.13ИК74) протокол испытаний № 21-12-с от 22.06.2012г. ИЦ АНО ЦСИЭ "Тест Сертификат", рег. № РОСС RU.0001.22КБ20, адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 21, корп. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 5.



Руководитель органа

А.И. Мальцев
подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Комаров
подпись

А.А. Комаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации