

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AЮ64.B.00326

Серия RU № 0027182

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг "Полисерт" АНО по сертификации "Электросерт", Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а; 129110, Москва, ул. Щепкина, 47 (фактический), Телефон: (495) 9951026; Факс: (495) 9951026, E-mail: info@certif.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64, выдан 14.02.2011

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «РОССКАТ», Адрес: Россия, Самарская область, г. Нефтегорск, ОГРН: 1026303857029, Телефон: +8467027208, Факс: +8467027208, E-mail: rosskat@samtel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «РОССКАТ», Адрес: Россия, Самарская область, г. Нефтегорск (фактический), ОГРН: 1026303857029, Телефон: +8467027208, Факс: +8467027208

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ, марок, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, изготовленный по ТУ 3500-040-10995863-2013. Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0006596)

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (см. Приложение – бланк № 0006597)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № М04439-ТР от 25.06.2013, № 137-ТС от 28.06.13. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 до 17.10.2016, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Акт №158/ТРТС от 16.05.2013 о результатах анализа состояния производства, ОС продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.07.2013

ПО 01.07.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.И. Мальцев
(инициалы, фамилия)

Б. П. Чумаков
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.АЮ64.В.00326

Серия RU № 0006596

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499500	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, числом жил 1, 2, 3, 4, 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 500 мм ² включительно, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ. марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS	ТУ 3500-040-10995863-2013



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

Б. П. Чумаков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.АЮ64.В.00326

Серия RU № 0006597

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53769-2010.	ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.	ГОСТ Р 53769-2010 Пп.4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7 - 5.2.1.11, 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.14, 5.2.1.15, 5.2.1.16, 5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл.11 (пп.1-5), 5.2.5.2 табл.12 (пп. 1,2,4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5.
ГОСТ Р 53315-2009	ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3, п.5.4, п.5.8: показатели пожарной опасности: ПРГП 16 по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, ПД1 по ГОСТ IEC 61034-2-2011, ПО1 по ГОСТ IEC60331-21-2011, сохраняет работоспособность более 180 минут.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.И. Мальцев
инициалы, фамилия

Б. П. Чумаков
инициалы, фамилия