

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AЮ64.B.01097

Серия RU № 0098932

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Полисерт" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а, Фактический адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, 47, Телефон: (495) 9951026, Факс: (495) 9951026, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64, 14.02.2011, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Севкабель", Адрес: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40, Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40, ОГРН: 1089847404305, Телефон: 88123222323, Факс: 88123297585, E-mail: office@sevkab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Севкабель", Адрес: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40, Фактический адрес: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика или с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с числом жил из ряда: (2; 3; 4; 5), номинальным сечением основных жил от 1,5 мм² до 35 мм² включительно, на напряжение переменного тока до 0,66 кВ включительно, марок: NYM, NYM-J, NYM-O, NYM (PE, N), NYM(PE), NYM(N), NYMнг(A)-LS, NYMнг(A)-LS-J, NYMнг(A)-LS-O, NYMнг(A)-LS (PE, N), NYMнг(A)-LS (PE), NYMнг(A)-LS (N), изготовленный по ТУ 3521-057-05755714-2010., Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544499109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№1/068-ТС, 1/069-ТС от 22.04.2014г. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 21.06.2013 до 17.10.2016., РОСС RU.0001.21АЮ66, Испытательный центр, от 17.10.2011 по 17.10.2016; Акт №962/ТРТС от 12.02.2014 г. о результатах анализа состояния производства, орган по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С под навесом не более 5 лет. Срок службы более 30 лет. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щечке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 23.04.2014

по 22.04.2019

включительно

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.И. Мальцев

(инициалы, фамилия)

А.В. Трошин

(инициалы, фамилия)