



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME77.B.01683

Серия RU № 0125679

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)

Место нахождения, в том числе фактический адрес: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +7(495)7812587; Факс: +7 (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010г. Ростехрегулированием до 13.05.2015г.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",

Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",

Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, (оф. 316), ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В включительно марок ПВС, ШВВП, ШВП, ПРС, ШРО. Серийный выпуск в соответствии с ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (Приложение – бланк № 0090889)

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 136 от 18.07.2014г.

ИЛ КП ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21KB19 с 21.05.2013 по 30.09.2016г.); акта анализа состояния производства № АА-63/2014 от 08.07.2014г. ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 13.05.2010 по 13.05.2015г.); сертификата соответствия требованиям ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выданного ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 с 25.08.2010 до 25.08.2015г.) № C-RU.ПБ49.B.00230 от 26.03.2013г. до 26.03.2017г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 10 лет для марок ШВВП, ПВС, 6 лет для марок ШВП, ПРС, 4 года для марки ШРО. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения ЖЗ, климатическое исполнение У, УХЛ.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ С

18.07.2014

ПО

17.07.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин  
(инициалы, фамилия)

Р.Ю. Аминев  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ME77.B.01683

Серия RU № 0090889

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                        | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 7399-97                                         | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия. | пункты 3.2, 4.1.1-4.1.4 (кроме п. 4.1.4.5), 4.1.5.1, 4.2                                           |
| ГОСТ 31565-2012                                      | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.                         | для марок ПВС и ШВВП: п. 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1. |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин

(инициалы, фамилия)

Р.Ю. Аминев

(инициалы, фамилия)