



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.ME77.B.03413

Серия RU № 0696069

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com,

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", Место нахождения (адрес юридического лица): 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, оф. 316. Адрес места осуществления деятельности: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60. ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797; E-mail: rkz@rkz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод", Место нахождения (адрес юридического лица): 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, оф. 316. Адрес места осуществления деятельности: 152916, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией, в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение 660 В переменного тока частотой до 100 Гц, марок АКРВГ, КРВГ, АКРВГЭ, КРВГЭ, АКРВБ, КРВБ, АКРВБГ, КРВБГ, АКРНГ, КРНГ, АКРНБГ, КРНБГ, АКВВГ, КВВГ, АКВВГ-П, КВВГ-П, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВВБ, КВВБ, АКВВБГ, КВВБГ, АКВБШв, КВБШв. Серийный выпуск в соответствии с ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 167 от 08.08.2018г., № 168 от 08.08.2018г., № 169 от 08.08.2018г., № 171 от 09.08.2018г., Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 19.06.2015г.); акта о результатах анализа состояния производства № АА-384/2018 от 30.07.2018г., оформленного Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015), схема сертификации – 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы: не менее 15 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4. Виды климатического исполнения – УХЛ категорий размещения 1-5 и исполнения - Т категорий размещения 2-5. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – приложение № 00524577.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.08.2018

ПО 12.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Аминев Руслан Юнирович  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ME77.B.03413

Серия RU № 0524577

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                         | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 26411-85                                        | Кабели контрольные. Общие технические условия                                 | разделы 1 – 3 и 6 – 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ГОСТ 1508-78                                         | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия | разделы 1, 2 и 5 – 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 31565-2012                                      | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.                          | Кабели всех марок, кроме кабелей с защитными покровами типа "Б":<br>пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1;<br><br>Кабели марок с защитными покровами типа "Б":<br>пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО2. |



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Никитин Юрий Николаевич  
инициалы, фамилия

Аминев Руслан Юнирович  
инициалы, фамилия