



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04 ОФНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — ПРОДУКЦИИ ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория»,
регистрационный номер ОГН4.RU.1103, адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва
Толстого, д. 9, лит. А, 9 этаж, оф. 904, телефон: +7 (812) 325-66-24, e-mail: osp@ruslab.org

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1103.B00343

П 00666

Срок действия с 04.04.2019 по 13.01.2022

ПРОДУКЦИЯ: Кабели, не распространяющие горение, ТУ 16.К01-37-2003
(см. приложение, бланк № ПП 00225)
серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13

КОД ТН ВЭД РФ: —

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 (п.п. 4.4-4.6, 5.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.16, 5.2.1.18, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.4, 5.2.5.3, 5.2.6, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1, 5.2.8.2, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.5, 9.1-9.3), ГОСТ 1508-78 (п.п. 1.3, 2.13-2.15, 2.18, раздел 5), ГОСТ 26411-85 (п. 2.5.3, раздел 6), ГОСТ 31565-2012 (п. 5.3), ГОСТ 22483-2012 (п.п. 5.1.2, 5.2.2 5.3.2), ГОСТ 18690-2012 (п. 3.3.2, раздел 4 п. 4.1.1, раздел 5 п.п. 5.2, 5.4, раздел 6 п.п. 6.2, 6.3), ГОСТ 12.2.007.14-75 (п. 5)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод,
ИНН: 3306007697, юридический адрес: 601785, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.
К. Маркса, д. 3, Телефон / факс: +7 (49245) 95-333, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «Электрокабель» Кольчугинский завод,
ИНН: 3306007697, юридический адрес: 601785, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино,
ул. К. Маркса, д. 3, Телефон / факс: +7 (49245) 95-333, e-mail: ekz@elcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства от 20.11.2018 № ИГС4321-18/АСП; Протоколов испытаний от 13.11.2018 №№ 4321.1И-2018 и 4321.2И-2018, выданных Испытательным центром ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», свидетельство о признании компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ рег. № ОГН4.RU.2703; Акта экспертной группы по сертификации продукции от 30.11.2018 № ИГС4321-18/АЭГ; Решения о выдаче сертификата соответствия от 11.12.2018 № ИГС4321-18/РЕП; Сертификата соответствия СМК от 14.01.2019 № ОГН1.RU.1401.K00012; Свидетельства об оценке деловой репутации от 31.01.2019 № ОГН1.RU.1401.00004; Решения о замене сертификата соответствия от 04.04.2019 № ИГС4321/19-РОЗ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2а

Разрешена маркировка знаком соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно ОГН4.RU.0102.



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

подпись
подпись

О.С. Вязовский
инициалы, фамилия

Е.А. Осьмачко
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПП 00225

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B00343

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110	Кабели, не распространяющие горение силовые, на номинальное переменное напряжение 660, 1000 В, 3000 В, марок: ВВГнг(А)-ХЛ, ВВШнг(А)-ХЛ, ВБШнг(А), ПвВГнг(В), АВВГнг(А)-ХЛ, АВБШнг(А)-ХЛ, АВБШнг(А), АПвВГнг(В).	ТУ 16.К01-37-2003
27.32.13.143	Кабели, не распространяющие горение контрольные, на номинальное переменное напряжение 660 В, марок: КВВГнг(А), КВВГнг(А)-П, КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А), КВВГнг(А), КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А), КВБШнг(А), КВБШнг(А)-ХЛ, КВБШнг(А), АКВВГнг(А), АКВВГнг(А)-П, АКВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А), АКВВГнг(А), АКВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А), АКВБШнг(А), АКВБШнг(А)-ХЛ, АКВБШнг(А).	

Примечания:

- Буква «П» в обозначении марок контрольных кабелей означает наличие отличительную цифровую или цветовую маркировку каждой жилы;
- Буква «П» в обозначении марок силовых кабелей означает их плоскую форму;
- Буква «Т» в обозначении марок означает их климатическое исполнение;
- Буква «З» в обозначении марок контрольных кабелей означает наличие заполнения промежутков между изолированными жилами.



Руководитель органа по сертификации

подпись

О.С. Вязовский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.А. Осьмачко

инициалы, фамилия

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00119/19

Серия RU № 0178391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель «Кольчугинский завод», ОГРН: 1023300711774. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3, телефон: +74924595333, факс: +74924595333, адрес электронной почты: eckz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель «Кольчугинский завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 601785, РОССИЯ, Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные гибкие, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с экраном и без экрана, с числом основных жил 1-52 сечением от 0,5 до 10 мм² включительно, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок: см. Приложение 1, бланк № 0631289. Продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 16.K01-30-2002 «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 335С-2019 от 22.11.2019, № 336С-2019 от 22.11.2019, № 338С-2019 от 22.11.2019 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016; акта анализа состояния производства № 87/ТС/19 от 16.04.2019 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ03, акта анализа принятых технических решений и оценки рисков № 172/ТС/19 от 07.10.2019

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний для подтверждения соответствия заявленной продукции конкретным требованиям безопасности, определены из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 6 ТР ТС 004/2011 – см. Приложение 2, бланк № 0631290. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2019 **ПО** 27.11.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Исаева Ольга Васильевна
(подпись)
Бобровская Тамара Владимировна
(подпись)



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

АД «Открытие», Москва, 2018 г., «Б», Лицензия № 05-26-09/003 от 13.11.18, тел.: (495) 720-4302, www.otkrytie.ru

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00056/20

Серия RU № 0126810

Заявитель Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",
Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район,
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3, ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333,
адрес электронной почты: ekz@elcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",
Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, Кольчугинский район,
г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, на напряжение 660 В, марок: (смотри Приложение бланк № 0626638 к сертификату соответствия), изготовлены в соответствии с ТУ 16.К01-37-2003 «Кабели, не распространяющие горение. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия выдан на основании Протоколов сертификационных испытаний № 3, № 4 от 20.01.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG95; протоколов № 212 от 21.01.2020, № 213 от 22.01.2020 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством", аттестат аккредитации № RA.RU.22ME94; акта о результатах анализа состояния производства № 205 от 20.12.2019. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 26411-85 "Кабели контрольные. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.01.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

по 29.01.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

для
СЕРТИФИКАТО

(подпись)

Рыбалко Ольга Эдуардовна

Яковлева Татьяна Николаевна

(F.V.O.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ26.В.00056/20

Серия RU № 0626638

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544

Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, на напряжение 660 В, изготовлены в соответствии с ТУ 16.К01-37-2003 «Кабели, не распространяющие горение».

Технические условия»

1. Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на напряжение 660 В, марок: КВВГнг(А), КВВГзнг(А), КВВГЭнг(А), КВВГЭзнг(А), КВБбШнг(А), с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 номинальным сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм²; с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19 номинальным сечением 10,0 мм²; с числом жил 52, 61 номинальным сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм²; АКВВГнг(А), АКВВГзнг(А), АКВВГЭнг(А), АКВВГЭзнг(А), АКВБбШнг(А), с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0; 10 мм²; с числом жил 27, 37 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0 мм².

2. Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика повышенной холодостойкости, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении, на напряжение 660 В, марок:
КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВББШнг(А)-ХЛ, с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 номинальным сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм²; с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19 номинальным сечением 10,0 мм²; с числом жил 52, 61 номинальным сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм²; АКВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВББШнг(А)-ХЛ, с числом жил 4, 5, 7, 10, 14, 19 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0; 10 мм²; с числом жил 27, 37 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0 мм².

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рыбалко Ольга Эдуардовна

(Ф.И.О.)

Яковлева Татьяна Николаевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00070/20

Серия **RU** № **0626644**

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544

Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ, с медными или алюминиевыми жилами числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией из поливинилхлоридного пластика повышенной холодостойкости, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в холодостойком исполнении, в том числе бронированные;
Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок: ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), с медными или алюминиевыми жилами числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированные, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести;
Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 1 кВ, марок: ПвВГнг(В), АПвВГнг(В), с медными или алюминиевыми жилами числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.
Изготовлены в соответствии с ТУ 16.К01-37-2003 "Кабели не распространяющие горение. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рыбалко Ольга Эдуардовна

(Ф.И.О.)

Судиловская Маргарита Евгеньевна

(Ф.И.О.)