

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного инженера  
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 11 » апреля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ ИЗ-47/24**

Срок действия с 11.04.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства 11.04.2029 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Кабели силовые на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми многопроволочными секторными жилами сечением от 50 до 240 мм<sup>2</sup> включительно, с изоляцией из силанольношпиготного полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена, марок АПвБШп и ПвБШп, изготавливаемые по ТУ 16-705.499-2010 (изм.4) производства АО «Людиновокабель» (г. Людиново Калужской обл.)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Людиновокабель»

(АО «Людиновокабель»)

249402, Калужская область, район Людиновский, г. Людиново, проспект Машиностроителей, д. 1

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Людиновокабель»

(АО «Людиновокабель»)

249402, Калужская область, район Людиновский, г. Людиново, проспект Машиностроителей, д. 1

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»